

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/JUL/15	Se fue de comunidad de Zaragoza Ex hacienda a checar alumbrado publico		Se checo corriente. y no llega al interruptor. se checaron cuchillas. y si habia corriente y no le salia corriente del tranformador.
	Se arreglaron lámparas de la calle San Francisco	2- balastras y 2- focos 150 W.V.S	
	- Se checo area de alumbrado del rancho el capulin		
	- Se descargo material que llego y se metio ala oficina		
	- Se repararon 2 lamparas en el barrio del Consuelo	2- Focos 150W.V.S 2- balastras 150W.V.S	

PERSONAL: Tomas Zamora, Jorge

DELEGADO: _____

VEHICULO: # 62

COMUNIDAD: _____