




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
28/Nov/16	- Se revisaron lámparas de las bombas del caserío de la calle		- Se encontró línea con zorro se trazo y se puso cable nuevo y quedó funcionando
	- Se arregló lámpara atrás de la casa de Chuy Gomez	1 Balastro 150w 1 Foco 150w 1 fotocelda	
	- Se conectaron lámparas de la calle Santiago Aguilar	1 Mica 30 mts de cable 11	- No les llegó la corriente se tendió cable para conectarlos y se sacaron y quedaron en función
	- Se arregló lámpara en la calle Velancut en el coronel	1 fotocelda	
	- Se fue a revisar lámparas por el puente que va a seguridad pública		- Se encontró que le hace falta cable para alimentarla por eso no prende.
	- Se arregló lámpara del cerito de Guadalupe.	1 Balastro 150w 1 Foco 150w 1 fotocelda	

PERSONAL: Large - Egenio  
VEHICULO: #62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: Sombrerete