



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-12-15	Oficina alumbrado se saca material eléctrico		
	Presidencia Municipal se repasan fallas de corriente, al las cadarnas que estan instaladas en la fachada y polo de la presidencia y se reparo falla de prealimentacion las lamparas del jardín	1 Bobina 220	Se encuentran bobinas quemadas al conectar
	Francisco R. Murgía se reparo una lampara	60 metros cable #18 30 metros cable #10 1 foco 150 w.v.s y 1 sequant	Se sobran el cable de los dos metros

PERSONAL: Antonio Oscar

DELEGADO: \_\_\_\_\_

VEHICULO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_