



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15/08/15*	Se arreglaron lámparas de seguridad pública	3 Focos 100 w vapor sodio 3 Balastros 100 w vapor sodio 1 Bectet	
	* Se checaron focos de los pasillos de la presidencia.		
	* Se arregló reflector que está en la sotea de los postes.	1 Balastro 400 w 1 Foco 400 w	* la balastro estaba quemada.
	* Alvaro Obregon Se reparó falla de corriente en el pozo de agua y 1-lámpara	1-Balastro 1-foco 400w.	

PERSONAL: Longe

VEHICULO: _____

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____