



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-05-16	SE PUSIERON 2 CORTACABLES EN EL TRANSFORMADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE CARBONES	2 FUSIBLES 1 MM 34.5 KVA	
12-05-16	SE ARENGO UNA CAMARA EN LA COM DEL ASTILERO	ABASTA Y FUE 3504'65 Y UNA FOTO ESCOJA	

PERSONAL: Tomas Zamora Garcia
Antonio Dominguez Mtz

VEHICULO: HG2

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____