


Hoja # 35
Hoja # 34



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20-05-16	pagos verificados se fue pagado si ya estaban la cuenta		todo bien no falta
	mercado municipal se fue a verificar y hacer ventiladores de alta de cables se chequearon cables de alumbración se revisaron 3 ventiladores		se encorpa línea de ventiladores fue se cambió se recolecta se probaron guata con listas
	Nuevo Mexico 3 Lamparas 3-Acos y 3-Batas se revisaron y repararon y 3 fotoceldas		son 3 ventiladores

PERSONAL: Saul y Oscar

DELEGADO:

COMUNIDAD:

VEHICULO: