

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-05-16	SE ARREGLO FALLA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE RAN DE GUADALUPE		SE CAMBIARON LINEAS RECALENTADAS
27-05-16	SE ARREGLARON 4 LUMINARIAS EN LA COM. DE SAN JOSE DE FELIX Y UNA AREA Q TENIA CORTO	3 BALASTROS 3 FOCOS 150W 6 Y 4 FOTOCELDAS	

PERSONAL: TOMAS TAMORA GARCIA
ANTONIO DOMINGUEZ MTZ

VEHICULO: #62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____