



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/AG/15	CAMBIO DE BOBINA	1 BOBINA A 220 1 FOTOCELDA	FUE INSTALADA EN EL CERRO EL SOMBRERON
	INSTALACION DE 1 FAROL	1 BALASTA FOCO 100 W SODIO	SE INSTALÓ EN C/ EL HIDRALCOY LONGO 503247
	ARREGLO DE 1 SUB.	1 BALASTA 1 FOCO DE 150 W	SE INSTALÓ EN CALLE SAN ANTONIO DE TEBI DE LA CASA DE LA SANTITA?
	ARREGLO DE 1 SUB. CALLE ALAMEDA	1 BALASTA y FOCO DE 150 W.	
	ARREGLO DE 1 SUB. CALLE 11 DE JULIO	1 BALASTA y FOCO DE 150 W.	

PERSONAL: TOMAS ZAM, SAUL M. DELEGADO:

VEHICULO: 100 FORD. COMUNIDAD: CABECERA