



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 4-12-15 | SE ARRECO FAJA DEL ALUM. PUBLICO EN EL JARDIN ZARACOZA | 6 BALASTRAS Y 6 FOCOS 150w v/s | ESTA AREA TENIA CORRO-CIRCUITO |
| | SE REPARARON LAMPARAS EN CALLE ALLENDE | 2- FOCOS Y 2 BALASTRAS 150w v/s | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: TOMAS ZAMORA GAZELA
ANTONIO DOMINGUEZ HIZ

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____