



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-09-15	paque vehicular		se fue a los botes
	Reparación de la bomba de agua		se cargaron las bombas a la comunidad #13 y a la otra comunidad
	Com. Flores Coaciza se instalaron las lámparas en diferentes calles de la comunidad y se fue a revisar avarías y voltaje y cucullas en el pozo de agua potable	lámpara 150 W cucullas	se encontró las lámparas flojas se reapretaron se restableció se
	Com. Flores Coaciza se reparó el grupo de agua potable se separó una lámpara	1 pozo y una balustrada	se repararon las cucullas no se pudo probar por el momento #13 y #15 cucullas caídas cuando las restablecieron

PERSONAL:

Jose Juan, Saul y Oscar

DELEGADO:

VEHICULO:

#13

COMUNIDAD: