REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6/6/16	SE RETIRO 1 ARBOTANTE DE LA CALLE HIDALGO FRENTE AL BANCO BANORTE Y SE RETIRO ALUMBRADO DE CAMPO OLIVERA ENCONTRANDO LA BOVINA QUEMADA Y SE PUSO 1 CUCHILLA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE FLORES MAGON	1 BOVINA A 220 VTS 1 FUSIBLE DE 1 AMPER PARA ALTA TENCION	

PERSONAL: JORGE ALDAN

VEHICULO: B-13 EL 100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: SOMBRERETE FLORES MAGON