



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
21-05-15	Purga reticulator		se fue para el reticulator #13
	Bodega Fyprocant		se cargaron 4 lamparas
	San Juan de los Rios	3-lamparas Usadas y 9	las leds
	se cambio un led calle	2 lamparas	camibios que se
	acercamos otros postes	leds	quitaron se dejaron
	los otros dos Adrian		en la casa
	Suro no se se usaron		
	del		
	Se reparo lampara Hima Nacional	1 - poco	
	Se reparo fero en calle	1 base p/ fero	se cambio la
	Ignacio Alvarez		base del fero
	calle San Antonio se	2 bases 150w y 1 fero 150w	
	se reparo una lampara y		
	se reparo un fero calle Arellano	2 base p/ fero 1 fero 150w y 1 base 150w	

PERSONAL: Jose Juan, Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: