





REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6/12/16	Se arreglaron 3 lamparas en la com. de Villa Insurgentes	3 Balastras 150 w 3 Focos 150 w 3 Fotoceldas	-Se repararon 3 lamp que tenia el delegado de la misma comunidad.
	- Se arreglo lampara de la com. de San Francisco de Organos	1 Balastro 150w 1 Foco 150w 1 Fotocelda	Falta cable y abrazaderas y los tubos de las lamp.
	- Se fue a la com. de san martin para verificar donde quieren instalar lamparas.		

PERSONAL: _____
 VEHICULO: _____
 DELEGADO: Jose Luis Cecenas S.
 COMUNIDAD: Villa Insurgentes
 San Francisco de Organos
 Atendido San Martin
 6 dic. 2016



DELEGACION MUNICIPAL
 VILLA INSURGENTES
 Sombrete, Zac.