


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/21/16	- Se cambiaron focos en el patio de la secundaria de Villa Insurgentes y se arreglaron lamparas de Aulas	1 Foco Ahorradores. 85w 6 Socket de porcelana	- Se quitaron gabinetes de lamparas de barra y se pusieron socket El material lo pusieron las de la escuela
	- Se checo falla de la Biblioteca de villa Insurgentes.	1 Centro de carga	- Al revizar se encontro el centro de carga quemado porque una linea tenia corto se busco el corto y se cambio centro de carga y la falla se encontro en un contacto

PERSONAL: Lerya - Oscar Omar
VEHICULO: # 62

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____



Anastasi Rodriguez Cortés
E. E. C.
ESCUELA DE INGENIERIA
TECNICA 30
CALLE 320303REV
VILLA INSURGENTES,
SOMBRETE, ZAC