SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
18-10-16	Com villa insurgentes	2 balastras 150 W	Se repararon dos
	se repararon 4 lamparas y	4 fotoceldas	areas una estaba
	dos areas de alumbrado	1 base para fotocelda	mal conectada y
		1 mica	la otra tenia la
		2 focos 150 W	fotocelda (movida)
	com ojo de agua	1 foco 175 W	floja quedaron
	se repararon 5 lampar-		listas
	as	3 focos 150 W	
		3 balastras 150 W	
		1 foco 175 W	
		5 fotoceldas	

PERSONAL: Jorge, Eugenio y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____