




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
18-10-16	Com villa insu <sup>o</sup> rgentes se repararon 4 lamparas y las areas de alumbrado	2 balastros 150 W 4 fotoceldas 1 base para fotocelda 1 mica 2 focos 150 W 2 foco 175 W	Se repararon dos areas que estaban mal contactadas y otra feria de fotocelda (previa) para 9 elaron
	Com 10'0 de agua se repararon 5 lamparas	3 focos 150 W 3 balastros 150 W 1 foco 175 W 5 fotoceldas	

PERSONAL: Jorge, Eugenio y Oscar  
#18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_