



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.
2016 – 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA: Alumbrado Público

EXPEDIENTES: 01/2018
OFICIO: 04

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente le presento a usted, el informe quincenal y el reporte de trabajo correspondiente del día 16 al 31 de Enero del año en curso departamento de alumbrado público a mi cargo. Anexo relación del mismo.

Sin otro particular por el momento agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Sombrerete Zacatecas a 01 de Febrero de 2018

EL JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO DEPARTAMENTO
C. ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ DEPARTAMENTO
PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO



- C.c.p. Hiram Alberto Márquez Estrada, Director de Obras Públicas para su conocimiento.
- C.c.p. Comisión de Regidores. Para su conocimiento.
- C.c.p. LCCYP Brenda Patricia Fernández Arenas titular de comunicación social
- C.c.p. Archivo

UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

01 FEB 2018

RECIBIDO

INFORME QUINCENAL DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2018

	LUGAR	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO
16/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Se arreglaron 3 luminarias en el jardín constitución	1 balastra de 175 watts 3 focos de 175 watts
		Se arreglaron 2 luminarias en la plaza san francisco	1 balastra de 175 watts 2 focos de 175 watts
		Se arreglaron 2 faroles en la calle independencia	7 metros de cable
	COMUNIDAD 15 DE ENERO	Se revisaron y repararon dos áreas de alumbrado y se repararon 10 lámparas	6 balastras 150 watts 6 focos 150 watts 8 fotoceldas 6 metros de cable num.12
18/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Calle 5 de mayo se reparó un farol	1 foco y balastra 100 watts 1 fotocelda
	CALLE ARECHIGA	Se reparó un farol	1 foco y balastra de 100 watts
	PLAZUELA BELEN MATA	Se reparó un farol	1 foco y balastra de 100 watts
	BODEGA DE FERROCARRIL	Se revisaron balastras y focos de las lámparas o.v.	
	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	Se instaló un soquet	1 foco ahorrador 23 watts 1 soquet porcelana
	BODEGA DEL FERROCARRIL	Se cargaron adornos navideños a la camioneta num 100	Ninguno
19/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Bodega de ferrocarril se siguió con la revisión de lámparas o.v.	Ninguno
	JARDIN SANTO DOMINGO	Se revisaron registros que alimentan las lámparas	Ninguno
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Se desarmo adorno navideño que estaba en el patio de la presidencia se cargó en la camioneta num 13	Ninguno
	BUENAVISTA	Se fue y se reparó una lampara	1 foco y balastra 150 watts 1 fotocelda
22/01/2018	SANTA RITA EL CALABAZAL	Se repararon 10 lámparas	5 balastras de 150 watts
		Se reparó una área de alumbrado se dejó directa porque el medidor estaba dañado	6 focos de 150 watts y 7 fotoceldas
	CABECERA MUNICIPAL	Jardín Zaragoza se revisó falla de corriente en las lámparas	Ninguno

	CASA DE CULTURA	Se revisó falla de corriente	Ninguno
23/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Se acarrearón adornos y arbotantes y mesas de trabajo de la bodega que esta por las oficinas del P.R.D. a la bodega del ferrocarril	Ninguno
	Portales del centro	Luminarias que se encuentran de similares a Banco Bancomer se revisó y reparo	Ninguno
24/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Av. Hidalgo se instalaron líneas para los puestos	Ninguno
26/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Bodega de ferrocarril se revisaron y se cargaron 6 lámparas led	Ninguno
	CALLE ARECHIGA	Camellón que está enfrente donde era la coca se quitaron 2 arbotantes completos con 4 lámparas se llevaron a la bodega del ferrocarril, se instalaron 3 arbotantes con lámparas led en lugar de las que quitaron	3 arbotantes de 9 metros 6 lámparas led 100 metros de cable del num 12, 18 tornillos 5/8 por ½
29/01/2018	CABECERA MUNICIPAL	Bodega del ferrocarril se revisaron 4 lámparas	Ninguno
	BOULEVARD LAS PALMAS	Se cablearon y se instalaron 4 brazos y lámparas leds a 2 arbotantes se instalaron y quedaron listas	4 lámparas leds 2 arbotantes 4 brazos p/lampara 40 metros de cable del num 12 de 3 hilos 6 tornillos ½ x 1 1/2
30/01/2018	COMUNIDAD SANTA RITA EL CALABAZAL	Se fue y reviso reflector de 400 watts que esta instalado en la cancha de básquet bol se encontró quemada la balastra y el foco dañado se cambiaron ambas se reparó el soquet ya que las líneas se trozaron	1 foco y balastra de 400 watts
	CALLE GONZALES ORTEGA	Se revisó y reparo falla de área de alumbrado	Ninguno
31/01/2018	COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE	Se revisó falla en el pozo de agua potable	4 fusibles 1 amps
	CABECERA MUNICIPAL	Plazuela González ortega se revisó falla de alumbrado que alimenta la calle piña y la plazuela se encontró la línea de	Ninguno