H. AYUNTAMIENTO SOMBRERETE

REPORTE DIARIO ALUMBRADO

LOCALIDAD: Cabecera FECHA: 25- Junio - 2024

LAMPARA	FOCO	FOTOCELDA	REDUCTOR	SOQUET	SOQUET FOTOCELDA	ACRILICO	OTROS	OBSERVACIONES	HORA DE REPARACION
								- Se revisó área de Alumbrado Público en Santo Domingo zona centro, se encontro Falla en Farol y se cambiaron 30 mts de Cable quedó Funcionando.	
								- Rastro Municipal Se checo Sierra Eléctrica a la cual Se reparo Falla en el switch de arranque quedo Funcionando.	15:00

OFICIAL ELCTRICISTA: Eugenio

AYUDANTE ELECTRICISTA: Adulfo - Oscar - Mauricio - Ma. Gerardo

VEHICULO: #13